

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ТЕХНИКИ



127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 2
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11СЛ34
Зарегистрирован в Госреестре 07.09.09 г. действителен до 07.09.14 г.

Испытательный центр «ЗАМОК»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ41
Зарегистрирован в Госреестре 07.09.09 г. действителен до 07.09.14 г.

г. Москва

«02» августа 2012 г.

ПРОТОКОЛ ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 28

Основание для проведения испытаний: Договор № 41ИЦ-12 от 26.06.12

Наименование продукции - Петли скрытые Armadillo 3D-ACH 60 для деревянных дверей

Испытание на соответствие - ГОСТ 5088-2005

Производитель продукции - фирма «Armadillo Industiral Co», Китай

Адрес производителя - КНР, провинция Гуандун, обл. Джуншань, г. Сяолань, пром. зона Ляньфэн.

Дата получения образцов - июль 2012 г.

Сведения об испытанных образцах: Петли скрытые Armadillo 3D-ACH 60 с корпусами из цинкового сплава (Zamak) и стальными осями с защитно-декоративным покрытием для деревянных дверей. Петли в количестве 2шт. установлены на дверной деревянный блок. Масса дверного полотна 60 кг.

Размеры дверного блока - 2000 x 800 мм (высота x ширина)

Регистрационные данные ИЛ - № РОСС RU.0001.21СЛ41 ИЦ «Замок»
от 07.09.09 г. действителен до 07.09.14 г.

Условия проведения испытаний – нормальные климатические условия по ГОСТ 15150

Результаты испытаний приведены в приложении №1

Методики испытания образцов - Методика ОС ОДТ «Методика испытаний ручек, петель, запирающих и вспомогательных приборов для оконных и дверных блоков, применяемых в строительстве жилых и общественных зданий», Методика ОС ОДТ «Методика механических испытаний дверных блоков»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Петли скрытые Armadillo 3D-ACH 60 для деревянных дверей испытания по показателю безотказности выдержали, при этом сохранили свою работоспособность.

Руководитель ОС ОДТ

Власова Т.В.

Руководитель ИЦ «Замок»

Шишкин Н.К.



Данные и результаты испытаний

1. *Результаты испытаний на безотказность* (стенд №17, средства измерений: рулетка измерительная № 3, штангенциркуль ШЦ-П-0,05 № 4629928, набор щупов

Наименование испытываемой сборочной единицы	Требования ГОСТ 5088-2005 (наработка в циклах)	Фактическая наработка (циклов)
Петли скрытые Armadillo 3D-ACH 60 с корпусами из цинкового сплава (Zamak) и стальными осями с защитно-декоративным покрытием для деревянных дверей	50000	165000 - без разрушения и повреждений

Руководитель группы испытаний
инженер-испытатель



В.М. Волошин В.М. Волошин